



DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE JELKA



DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE JELKA v zastúpení predsedom DHZ MA. Attilom Szüllőm žiada obyvateľov obce o dôsledné dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi v „Zimnom vykurovacom období 2024-2025“, ktoré je sprevádzané zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov.

Predchádzajte požiarom v období zimnej vykurovacej sezóny!



Povinnosťou občanov je zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. Na vykonávanie čistenia a kontroly komína musí mať ten, kto ich vykonáva vyhovujúce nástroje, prístroje a zariadenia.

Prehľad kominárov a revíznych technikov je uvedený na webovej stránke Komory kominárov Slovenska www.kks-sr.sk.

Vypaľovať komín je možné len výnimočne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s podporou najmenej jednej ďalšej osoby. Vypaľovanie komína sa oznamuje obci.

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly vyhotovuje ten, kto čistenie a kontrolu komína vykonal. Nedostatky, zistené pri čistení a kontrole komína alebo dymovodu, sa uvedú v potvrdení alebo zápisom do denníka čistenia a kontroly. Ak sú zistené nedostatky závažného charakteru z pohľadu protipožiarnej bezpečnosti, komín alebo dymovod sa až do odstránenia nedostatku nemôžu používať. Zistenie sa oznamuje obci alebo miestne príslušnému orgánu štátneho požiarného dozoru.

Zároveň vás upozorňujeme na následky porušovania základných povinností pri inštalovaní a používaní palivových spotrebičov, dymovodov a komínových telies, kde v priestupkovom konaní môže okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť pokutu v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov až do výšky **331€**.

Pre občanov a podnikateľské subjekty vyplývajú povinnosti pri používaní tepelných spotrebičov a komínov, pri ich inštalácii, výstavbe a údržbe zo zákona č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V jeho obsahu je pod hrozbou sankcie uložená povinnosť pre podnikateľov a tiež občanom zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov. U nových stavieb alebo novopostavených komínov ide najmä o odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou pred pripojením spotrebiča na komín, pri zámene lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pri zmene druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína. Konkrétne lehoty čistenia a vykonávania kontrol komínov stanovuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov, na základe výkonu spotrebiča, druh paliva a konštrukčného vyhotovenia komína. Platí tu zásada, že kontrola a čistenie musia byť vykonané najmenej raz v roku a najlepšie je to vykonať bezprostredne pred začatím vykurovania. Najväčšiu pozornosť podľa štatistiky je potrebné venovať vykurovacím telesám a komínom pri používaní tuhého paliva.

Predchádzať požiarom od vykurovania možno len udržiavaním dobrého technického stavu spotrebičov, dymovodov a komínov a starostlivým dohľadom nad nimi. Určite je v záujme všetkých občanov, aby požiarov od vykurovania bolo čo najmenej.

**POŽIAROVOSŤ V OKRESE GALANTA ZA ROK 2024 V POROVNANÍ
S PREDCHÁDZAJÚCIM ROKOM**

<i>Ukazovateľ</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>Porovnanie (+/-)</i>
<i>Počet požiarov</i>	<i>144</i>	<i>140</i>	<i>4</i>
<i>Priame škody (€)</i>	<i>577 455</i>	<i>352 390</i>	<i>225 065</i>
<i>Následné škody (€)</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>1 200</i>
<i>Uchránené hodnoty (€)</i>	<i>3 887 910</i>	<i>8 574 575</i>	<i>-4 686 665</i>
<i>Počet usmrtených osôb</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>
<i>Počet zranených osôb</i>	<i>8</i>	<i>5</i>	<i>3</i>

POŽIAROVOSŤ V OKRESE GALANTA ZA ROK 2024 OD VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV

<i>Základné údaje o požiaroch od vykurovacích systémov*</i>	<i>2024</i>	<i>2023</i>	<i>Porovnanie (+/-)</i>
<i>Počet požiarov</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>Priame škody (€)</i>	<i>2 150</i>	<i>100</i>	<i>2 050</i>
<i>Uchránené hodnoty (€)</i>	<i>30 700</i>	<i>10 000</i>	<i>20 700</i>
<i>Počet usmrtených osôb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Počet zranených osôb</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

* príčina vzniku požiaru = porucha, nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov

<i>Príčina vzniku požiaru**</i>	<i>Počet požiarov</i>	<i>Priame škody (€)</i>	<i>Uchránené hodnoty (€)</i>	<i>Usmrtené osoby</i>	<i>Zranené osoby</i>
<i>technická porucha vykurovacieho telesa</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>opotrebenie vykurovacieho telesa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>opotrebenie (porušenie celistvosti) dymovodu</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>zamurovaná hrada v komíne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>špára v komíne</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>netesné komínové dvierka</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>netesný (neuzatvorený) sopúch</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>úlet iskier z komína</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>vyhorenie sadzí</i>	<i>2</i>	<i>1 150</i>	<i>17 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>iná porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov</i>	<i>2</i>	<i>1 000</i>	<i>13 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

** zoradiť podľa počtu požiarov zostupne

Vážení členovia Dobrovoľného hasičského zboru !

PREDCHÁDZANIE VZNIKU POŽIAROV

V OBDOBÍ
VYKUROVACEJ
SEZÓNY



**Zabráňte požiaru,
ktorý môže spôsobiť komín
zanedbaný čistením a kontrolou !!!**

Vyčistený komín = kludnejší spánok...

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom **do 50 kW**

- 1.** spotrebič je na **plyn**, kontrola a čistenie **komína bez vložky**
sa vykonáva **raz za 6 mesiacov**
- 2.** spotrebič je na **plyn**, kontrola a čistenie **komína s vložkou**
sa vykonáva **raz za 12 mesiacov**
- 3.** spotrebič na **tuhé palivo alebo kvapalné palivo** kontrola a čistenie komína
sa vykonáva **raz za 4 mesiace**



NEZABUDNITE !
Čistenie a kontrola komína
je Vaša povinnosť a ak to nezvládnete
sami volajte kominára...

V prípade požiaru volajte číslo 150 alebo 112

Príčiny vzniku požiarov v období vykurovania sa každoročne opakujú.



- ❖ *nesprávna obsluha vykurovacieho telesa,*
- ❖ *nesprávna obsluha tepelného spotrebiča pri varení,*
- ❖ *sušenie horľavých materiálov,*
- ❖ *horľavé látky pri vykurovanom telese,*
- ❖ *manipulácia s otvoreným **ohňom** a so **žeravým** popolom,*
- ❖ *poruchy a opotrebenie vykurovacieho telesa a dymovodu,*
- ❖ *zamurovaná hrada v komíne,*
- ❖ *špára v komíne,*
- ❖ *netesné, alebo chýbajúce komínové dvierka,*
- ❖ *nesprávne zaústenie dymovodu,*
- ❖ *úlet iskier z komína*

